



*Comune di Moena*

**Ufficio Tecnico**  
**Servizio Lavori Pubblici**

Piaz de Sotegrava 20

38035 Moena (TN)

Tel. 0462/573200 fax. 0462/574366

e-mail. [lavoripubblici@comune.moena.tn.it](mailto:lavoripubblici@comune.moena.tn.it)

pec:moena@legalmail.it



Moena, 06.08.2019

## **VERBALE DI SOMMA URGENZA**

(ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.)

Spett.le  
Provincia Autonoma di Trento  
**Servizio Prevenzione Rischi**  
a mezzo PiTRE

### **EVENTI 26 LUGLIO 2019** **“messa in sicurezza acquedotto Peniola”**

A causa del nubifragio, caratterizzato da ingenti precipitazioni di notevole intensità, a più riprese abbattutosi sull'abitato di Moena a partire dal pomeriggio del 26 luglio 2019, si sono verificati alcuni eventi calamitosi per i quali è stato necessario intraprendere nell'immediato le opportune azioni a tutela della sicurezza di cose e persone.

Tra gli episodi più significativi, quelli che hanno interessato la rete acquedottistica di adduzione che serve l'approvvigionamento dei serbatoi a servizio della rete di distribuzione dell'acqua potabile.

In particolare ingenti colate di fango e detriti lungo il versante su cui si sviluppa l'acquedotto di Peniola hanno portato a problemi di captazione sulle sorgenti con conseguente inquinamento dell'acqua potabile.

A seguito di emissione di ordinanza sindacale per vietare l'utilizzo dell'acqua potabile, si è solertemente provveduto ad accertare e rimuovere i problemi emersi sulle opere di presa mediante l'utilizzo di risorse comunali che hanno approntato opere provvisorie.

Sullo stesso versante, alcune frane lungo il tracciato della condotta comunale hanno distrutto la stessa in due punti rendendo necessaria la realizzazione di bypass aerei che dovranno essere necessariamente sistemati prima dell'arrivo della stagione invernale.

Allo scenario sopra descritto, si aggiunga che sono in corso i lavori di sistemazione di altri tratti dell'acquedotto di cui si discute (lavori consegnati il 22.07.2019) ma a causa degli eventi di cui sopra, alcune frane rendono impossibile l'esecuzione delle lavorazioni:

Risulta pertanto necessario procedere con la massima solerzia alla rimozione degli impedimenti alla prosecuzione dei lavori perché si possa garantire a Moena l'approvvigionamento idrico durante la prossima stagione invernale.

Gli episodi franosi da considerare, risultano nell'elaborato di massima che ha censito 10 punti in cui risulta necessario intervenire.

A seguito dell'evento manifestatosi, in base ai sopralluoghi effettuati (anche congiuntamente al Direttore dei Lavori di sistemazione dell'acquedotto Peniola) e allo stato dei luoghi, accertato il potenziale rischio di altri crolli rocciosi e di carenza idrica nonché effettuate le opportune considerazioni

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., il sottoscritto arch. Alberto Dallio, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Moena, preso atto dello stato dei luoghi, evidenzia la necessità di provvedere con la massima urgenza ad eseguire le operazioni di messa in sicurezza sommariamente indicate in premessa nonché ad eseguire tutti gli approfondimenti tecnici necessari.

In base ad una prima e sommaria valutazione si stima che la spesa necessaria alla realizzazione delle opere necessarie a porre rimedio nei 10 cantieri censiti ammonta a circa **€ 259.000,00.-** (importo lavori)

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

arch. Alberto Dallio  
*(firmato digitalmente)*

Si conferma quanto sopra esposto e si dispone la trasmissione del presente verbale al Servizio Prevenzione rischi per l'ammissione ai benefici di cui al art. 37 comma 1 dell LP 09/2011 e alla deliberazione n. 1305 di data 01 luglio 2013.

**IL SINDACO**

Edoardo Felicetti  
*(firmato digitalmente)*